

ตารางที่ ก.2 (ต่อ)

การออกแบบ	ชั้น 1 A	ชั้น 1 B	ชั้น 5 A	ชั้น 5 B	ชั้น 10 A	ชั้น 10 B
- เพดาน - ตู้เก็บเอกสาร	- พรอม - ยิปซัมบอร์ด - เหล็ก	- พรอม - ยิปซัมบอร์ด - เหล็ก	- พรอม - ยิปซัมบอร์ด - เหล็ก	- พรอม - ยิปซัมบอร์ด - เหล็ก	- พรอม - ยิปซัมบอร์ด - เหล็ก	- พรอม - ยิปซัมบอร์ด - เหล็ก
การจัดเก็บของ	มีกองเอกสาร	มีกองเอกสาร	ไม่มี	มีกองเอกสาร	ไม่มี	ไม่มี
แหล่งความชื้น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Supply Air	กระจายทั่วห้อง	กระจายทั่วห้อง	กระจายทั่วห้อง	กระจายทั่วห้อง	กระจายทั่วห้อง	กระจายทั่วห้อง
Return Air	กระจายตามฝ้า เพดาน	กระจายตามฝ้า เพดาน	จ่ายลมจากพื้น	จ่ายลมจากพื้น	กระจายตาม ฝ้าเพดาน	กระจายตามฝ้า เพดาน

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (ที่มา: กรมควบคุมโรค)

ความชื้น	63.7 - 64.2	63.6 - 64.1	64.2 - 65	65.5 - 64.6	64.3 - 66	64.8 - 66.2
อุณหภูมิ	26.2 - 26.6	25.8 - 26.4	26.3	26.2	27 - 27.1	26.7 - 26.8
ความเร็วลม	0.02 - 0.1	0.05 - 0.06	0.08	0.03 - 0.08	0.06 - 0.07	0.08 - 0.14
Bacteria Count	0	37	0	44	0	0
Yeast Count	0	0	0	0	0	0
Mold Count	0	0	0	0	0	0