

## ผนวก ค

## ผลการทดลอง

## ตารางที่ ค.1

อุณหภูมิที่วัดได้ของกล่องผนังก่ออิฐฉาบปูนกับกล่องผนังน้ำ วันที่ 11 มีนาคม 2551

เวลา	ผนังน้ำ			น้ำ		ผนังก่ออิฐฉาบปูน		
	ผิวนอก	ผิวใน	อากาศ	น้ำออก	น้ำเข้า	ผิวนอก	ผิวใน	อากาศ
10:30	34.7	34.7	33.4	35.6	33.6	30.8	31.4	32.5
11:00	31.3	31.4	31.7	32.4	30.8	31.2	31.9	33.2
11:30	31.3	31.3	31.6	32.4	31.0	32.4	33.1	33.8
12:00	31.5	31.5	31.8	32.9	30.7	33.8	33.4	34.3
12:30	31.5	31.5	32.0	33.0	30.7	35.2	34.3	35.3
13:00	31.7	31.7	32.1	32.8	30.9	36.3	35.3	35.9
13:30	31.7	31.6	32.2	32.8	30.9	37.3	36.4	36.6
14:00	31.8	31.8	32.3	33.0	30.8	38.0	37.1	37.7
14:30	31.8	31.7	32.3	33.9	30.9	38.7	38.0	38.9
15:00	31.9	31.9	32.5	33.5	31.0	39.5	38.8	39.6
15:30	32.0	31.9	32.7	33.5	31.0	40.1	39.6	40.2
16:00	31.7	31.7	32.4	33.2	31.0	40.1	40.1	40.4
16:30	31.4	31.4	32.0	32.7	30.8	39.9	40.1	40.3
17:00	31.2	31.1	31.5	31.8	30.7	38.9	39.7	39.6
17:30	30.8	30.7	30.8	31.3	30.4	37.2	38.8	38.4
18:00	30.6	30.4	30.3	30.9	30.2	36.1	37.9	37.6
18:30	30.4	30.3	30.0	30.8	30.2	35.2	36.7	36.7
19:00	30.2	30.2	29.7	30.7	30.1	34.5	35.8	36.0
19:30	30.0	30.0	29.6	30.5	30.0	33.9	35.0	35.0
20:00	30.0	30.0	29.5	30.4	30.1	33.3	34.4	34.3
20:30	30.0	30.0	29.4	30.5	30.0	32.7	33.7	34.2
21:00	30.0	30.0	29.3	30.5	30.0	32.1	33.1	33.3
21:30	29.9	29.9	29.2	30.5	30.0	31.6	32.3	32.7
22:00	29.9	30.0	29.1	30.4	29.9	31.1	31.8	32.1

## ตารางที่ ค.1 (ต่อ)

เวลา	ผนังน้ำ			น้ำ		ผนังก่ออิฐฉาบปูน		
	ผิวนอก	ผิวใน	อากาศ	น้ำออก	น้ำเข้า	ผิวนอก	ผิวใน	อากาศ
22:30	29.9	30.0	29.1	30.4	30.0	30.7	31.2	31.5
23:00	29.8	30.0	29.0	30.2	30.0	30.3	30.8	31.8
23:30	29.9	30.0	29.1	30.4	30.1	30.0	30.5	31.4
0:00	29.8	30.0	29.1	30.4	30.1	29.5	30.7	31.1
0:30	29.8	30.0	29.0	30.2	30.1	29.2	30.4	31.6
1:00	29.7	29.9	28.9	30.0	30.0	28.8	30.7	31.6
1:30	29.8	29.9	28.9	30.1	29.9	28.7	31.2	32.2
2:00	29.7	29.9	28.9	30.2	30.0	28.5	30.7	31.7
2:30	29.7	29.9	28.9	30.2	30.0	28.4	30.3	31.1
3:00	29.8	29.9	28.9	30.1	30.0	28.2	29.9	31.2
3:30	29.7	29.9	28.8	30.1	29.9	28.0	30.5	31.6
4:00	29.7	29.9	28.9	30.2	30.0	28.0	30.0	30.6
4:30	29.8	30.0	28.9	30.3	30.0	28.1	29.8	30.8
5:00	30.1	29.9	28.8	30.0	29.9	28.0	30.3	31.5
5:30	29.6	29.9	28.7	30.0	29.9	28.0	30.8	31.7
6:00	29.7	29.9	28.6	30.2	29.9	28.2	30.8	31.7
6:30	29.8	30.0	28.6	30.1	30.0	28.6	30.8	31.5
7:00	29.7	30.0	28.5	30.2	29.9	28.3	30.7	31.9
7:30	29.9	30.1	28.5	30.2	29.9	28.2	30.4	31.3
8:00	30.1	30.3	28.8	30.4	30.0	28.1	30.3	31.5
8:30	30.4	30.4	29.2	30.5	30.1	28.3	30.5	31.9
9:00	30.4	30.6	29.8	30.9	30.2	28.9	30.4	31.9
9:30	30.7	30.8	30.3	31.3	30.3	29.6	30.9	32.1
10:00	31.0	31.0	30.7	31.6	30.4	30.4	30.5	32.2
10:30	31.0	31.0	30.9	31.6	30.5	31.2	31.2	32.7

## ตารางที่ ค.2

พลังงานแสงอาทิตย์ วันที่ 11 มีนาคม 2551 หน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตร

เวลา	พลังงานแสงอาทิตย์	เวลา	พลังงานแสงอาทิตย์
10:30	449.0	22:30	30.4
11:00	579.5	23:00	30.2
11:30	737.9	23:30	31.8
12:00	805.5	0:00	33.5
12:30	640.3	0:30	37.3
13:00	722.1	1:00	38.3
13:30	635.0	1:30	40.8
14:00	718.6	2:00	40.9
14:30	666.0	2:30	42.0
15:00	676.2	3:00	40.8
15:30	602.9	3:30	38.5
16:00	374.4	4:00	41.8
16:30	265.4	4:30	41.8
17:00	116.5	5:00	42.8
17:30	84.2	5:30	42.2
18:00	67.3	6:00	45.1
18:30	43.7	6:30	49.3
19:00	30.8	7:00	63.3
19:30	32.3	7:30	93.2
20:00	33.0	8:00	135.8
20:30	31.2	8:30	159.6
21:00	31.3	9:00	182.0
21:30	29.8	9:30	260.3
22:00	31.2	10:00	504.5

## ตารางที่ ค.3

อุณหภูมิ ณ จุดต่าง ๆ ของกล่องผนังก่ออิฐฉาบปูนกับกล่องผนังน้ำ วันที่ 17 มีนาคม 2551

หน่วยเป็นองศาเซลเซียส

เวลา	ผนังน้ำ			น้ำ		ผนังก่ออิฐฉาบปูน		
	ผิวนอก	ผิวใน	อากาศ	น้ำออก	น้ำเข้า	ผิวนอก	ผิวใน	อากาศ
10:30	31.8	31.9	33.0	32.3	31.5	31.4	30.5	30.8
11:00	32.2	32.2	33.8	32.7	31.9	32.7	31.8	32.1
11:30	32.5	32.5	34.4	33.2	32.1	34.0	33.0	33.3
12:00	32.8	32.8	35.0	33.5	32.3	35.3	34.3	34.7
12:30	33.1	33.1	35.4	33.8	32.1	36.5	35.5	35.8
13:00	33.3	33.2	35.7	34.0	32.5	37.6	36.7	36.9
13:30	33.5	33.4	36.1	34.3	32.7	38.7	37.8	38.0
14:00	33.6	33.5	36.5	34.5	32.9	39.6	38.9	39.1
14:30	33.9	33.7	36.8	34.7	33.1	40.3	39.8	40.1
15:00	34.0	33.8	37.0	34.7	33.2	40.9	40.7	40.9
15:30	34.1	33.9	37.0	34.7	33.3	41.2	41.3	41.5
16:00	34.0	33.8	36.7	34.5	33.4	41.0	41.6	41.7
16:30	33.8	33.7	36.1	34.3	33.3	40.4	41.6	41.5
17:00	33.6	33.7	35.6	34.1	33.3	39.8	41.3	41.0
17:30	33.4	33.5	35.0	33.7	33.1	39.2	40.7	40.3
18:00	33.2	33.3	34.3	33.4	32.9	38.2	39.9	39.5
18:30	32.9	33.0	33.4	33.0	32.8	37.1	38.9	38.3
19:00	32.6	32.7	32.3	32.6	32.5	35.9	37.7	37.0
19:30	32.3	32.4	31.5	32.2	32.3	35.0	36.6	35.9
20:00	32.0	32.2	31.0	32.0	32.0	34.1	35.6	34.9
20:30	31.8	31.9	30.6	31.7	31.8	33.2	34.7	34.1
21:00	31.6	31.7	30.3	31.6	31.6	32.5	33.8	33.2
21:30	31.5	31.6	30.0	31.4	31.5	31.9	33.0	32.5
22:00	31.3	31.4	29.8	31.3	31.3	31.3	32.3	31.8

## ตารางที่ ค.3 (ต่อ)

เวลา	ผนังน้ำ			น้ำ		ผนังก่ออิฐฉาบปูน		
	ผิวนอก	ผิวใน	อากาศ	น้ำออก	น้ำเข้า	ผิวนอก	ผิวใน	อากาศ
22:30	31.2	31.3	29.5	31.1	31.2	30.8	31.7	31.2
23:00	31.1	31.2	29.5	31.0	31.1	30.4	31.1	30.7
23:30	30.9	31.1	29.3	30.9	30.9	30.0	30.6	30.2
0:00	30.9	31.0	29.3	30.8	30.9	29.6	30.2	29.8
0:30	30.7	30.8	29.1	30.7	30.8	29.3	29.8	29.4
1:00	30.7	30.8	29.0	30.6	30.7	29.1	29.4	29.1
1:30	30.7	30.8	28.9	30.6	30.7	28.8	29.1	28.8
2:00	30.6	30.7	28.8	30.5	30.6	28.6	28.8	28.5
2:30	30.5	30.6	28.6	30.5	30.5	28.3	28.6	28.2
3:00	30.5	30.6	28.5	30.4	30.5	28.2	28.3	28.0
3:30	30.5	30.5	28.5	30.4	30.5	27.9	28.1	27.7
4:00	30.4	30.5	28.4	30.3	30.4	27.6	27.9	27.6
4:30	30.3	30.4	28.3	30.2	30.3	27.4	27.6	27.3
5:00	30.2	30.3	28.1	30.1	30.3	27.2	27.4	27.1
5:30	30.2	30.2	27.9	30.0	30.2	27.0	27.2	26.9
6:00	30.2	30.2	27.8	30.0	30.2	26.7	26.9	26.7
6:30	30.1	30.2	27.8	29.9	30.0	26.5	26.7	26.4
7:00	30.1	30.1	27.7	29.8	30.0	26.3	26.5	26.2
7:30	30.1	30.2	27.8	29.9	30.0	26.3	26.4	26.2
8:00	30.1	30.3	28.2	30.0	30.1	26.5	26.4	26.2
8:30	30.4	30.6	29.0	30.4	30.3	27.1	26.7	26.6
9:00	30.8	30.8	29.9	30.7	30.5	27.8	27.2	27.2
9:30	31.2	31.1	30.9	31.2	30.7	28.8	28.0	28.2
10:00	31.5	31.4	31.8	31.7	31.1	29.9	29.0	29.2
10:30	31.7	31.7	32.4	32.0	31.3	30.6	29.7	29.9

## ตารางที่ ค.4

พลังงานแสงอาทิตย์ วันที่ 17 มีนาคม 2551 หน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตร

เวลา	พลังงานแสงอาทิตย์	เวลา	พลังงานแสงอาทิตย์
10:30	653.5	22:30	-0.4
11:00	737.7	23:00	0.2
11:30	789.5	23:30	0.2
12:00	832.6	0:00	0.0
12:30	858.1	0:30	-0.1
13:00	858.0	1:00	0.0
13:30	820.1	1:30	-0.1
14:00	824.5	2:00	-0.1
14:30	805.2	2:30	0.2
15:00	729.9	3:00	0.1
15:30	632.4	3:30	0.0
16:00	547.3	4:00	-0.3
16:30	448.0	4:30	0.5
17:00	340.0	5:00	0.1
17:30	204.8	5:30	0.3
18:00	98.3	6:00	0.8
18:30	18.5	6:30	1.8
19:00	0.6	7:00	16.8
19:30	-0.1	7:30	38.9
20:00	0.0	8:00	58.9
20:30	-0.1	8:30	70.1
21:00	-0.3	9:00	100.6
21:30	-0.1	9:30	111.6
22:00	-0.2	10:00	344.8

## ตารางที่ ค.5

อุณหภูมิ ณ จุดต่าง ๆ ของกล่องผนังก่ออิฐฉาบปูนกับกล่องผนังน้ำ วันที่ 18 มีนาคม 2551

หน่วยเป็นองศาเซลเซียส

เวลา	ผนังน้ำ			น้ำ		ผนังก่ออิฐฉาบปูน		
	ผิวนอก	ผิวใน	อากาศ	น้ำออก	น้ำเข้า	ผิวนอก	ผิวใน	อากาศ
10:30	31.7	31.7	32.6	32.1	31.3	31.3	30.3	30.6
11:00	31.9	31.9	33.1	32.4	31.6	32.1	31.2	31.5
11:30	32.3	32.2	33.7	32.8	31.8	33.3	32.4	32.7
12:00	32.5	32.4	34.1	33.1	31.9	34.5	33.5	33.8
12:30	32.8	32.6	34.6	33.2	32.0	35.7	34.7	34.9
13:00	33.0	32.8	35.0	33.4	32.3	36.7	35.8	36.0
13:30	33.1	33.0	35.4	33.6	32.4	37.7	36.9	37.1
14:00	33.4	33.2	35.8	33.8	32.7	38.5	37.9	38.1
14:30	33.5	33.3	36.1	34.0	32.9	39.2	38.9	39.1
15:00	33.6	33.4	36.3	34.1	33.0	39.6	39.6	39.8
15:30	33.5	33.3	35.9	33.9	32.9	39.5	40.0	40.1
16:00	33.5	33.3	35.5	33.8	32.9	39.4	40.0	40.0
16:30	33.4	33.3	35.5	33.8	33.0	39.3	40.1	40.0
17:00	33.2	33.2	35.2	33.6	32.9	39.0	39.9	39.8
17:30	33.0	33.1	34.7	33.3	32.8	38.3	39.7	39.4
18:00	32.9	33.0	33.9	33.1	32.7	37.6	39.0	38.7
18:30	32.7	32.7	33.1	32.7	32.5	36.6	38.0	37.6
19:00	32.4	32.5	32.2	32.4	32.3	35.6	37.1	36.4
19:30	32.2	32.3	31.5	32.2	32.1	34.9	36.1	35.5
20:00	31.9	32.0	31.0	31.9	31.9	34.0	35.2	34.6
20:30	31.7	31.8	30.6	31.7	31.7	33.3	34.3	33.7
21:00	31.5	31.6	30.3	31.5	31.5	32.5	33.5	33.0
21:30	31.3	31.5	30.1	31.3	31.3	31.9	32.9	32.4
22:00	31.2	31.3	29.9	31.2	31.2	31.3	32.2	31.8

## ตารางที่ ค.5 (ต่อ)

เวลา	ผนังน้ำ			น้ำ		ผนังก่ออิฐฉาบปูน		
	ผิวนอก	ผิวใน	อากาศ	น้ำออก	น้ำเข้า	ผิวนอก	ผิวใน	อากาศ
22:30	31.1	31.2	29.7	31.1	31.1	30.9	31.7	31.3
23:00	31.0	31.2	29.5	30.9	31.0	30.4	31.1	30.7
23:30	30.9	31.0	29.3	30.8	30.8	30.0	30.6	30.2
0:00	30.8	30.9	29.2	30.7	30.8	29.6	30.2	29.8
0:30	30.7	30.8	29.0	30.6	30.7	29.3	29.7	29.3
1:00	30.7	30.8	28.9	30.6	30.6	29.0	29.3	29.0
1:30	30.6	30.7	28.8	30.5	30.6	28.7	29.0	28.7
2:00	30.5	30.7	28.7	30.5	30.6	28.4	28.7	28.4
2:30	30.5	30.6	28.5	30.4	30.5	28.2	28.4	28.1
3:00	30.5	30.6	28.6	30.4	30.5	27.9	28.2	27.9
3:30	30.5	30.6	28.5	30.4	30.5	27.6	27.9	27.6
4:00	30.5	30.6	28.3	30.3	30.4	27.3	27.6	27.3
4:30	30.5	30.5	28.1	30.3	30.4	27.0	27.3	27.0
5:00	30.4	30.5	28.0	30.2	30.3	26.7	27.1	26.7
5:30	30.3	30.4	27.8	30.2	30.2	26.5	26.8	26.4
6:00	30.3	30.4	27.8	30.0	30.2	26.2	26.5	26.2
6:30	30.2	30.2	27.6	30.0	30.1	26.0	26.3	26.0
7:00	30.2	30.2	27.5	30.0	30.1	25.8	26.0	25.8
7:30	30.2	30.3	27.7	30.0	30.1	25.8	25.9	25.6
8:00	30.3	30.4	28.1	30.0	30.1	26.2	26.0	25.8
8:30	30.5	30.6	28.9	30.2	30.3	26.7	26.3	26.3
9:00	30.9	30.9	29.9	30.6	30.5	27.5	26.9	26.9
9:30	31.1	31.1	30.9	31.1	30.8	28.4	27.7	27.8
10:00	31.3	31.3	31.6	31.4	31.0	29.4	28.7	28.8
10:30	31.6	31.5	32.2	31.8	31.2	30.5	29.7	29.9



## ตารางที่ ค.6

อุณหภูมิ ณ จุดต่าง ๆ ของกล่องผนังก่ออิฐฉาบปูนกับกล่องผนังน้ำ วันที่ 19 มีนาคม 2551

หน่วยเป็นองศาเซลเซียส

เวลา	ผนังน้ำ			น้ำ		ผนังก่ออิฐฉาบปูน		
	ผิวนอก	ผิวใน	อากาศ	น้ำออก	น้ำเข้า	ผิวนอก	ผิวใน	อากาศ
10:30	31.6	31.5	32.2	31.8	31.2	30.5	29.7	29.9
11:00	32.0	31.8	32.8	32.4	31.5	31.6	30.7	31.0
11:30	32.0	31.9	33.2	32.5	31.7	32.9	31.9	32.2
12:00	32.4	32.3	33.7	32.9	31.8	34.0	33.1	33.4
12:30	32.6	32.5	34.3	33.1	32.0	35.2	34.3	34.6
13:00	32.8	32.7	34.6	33.4	32.2	36.3	35.4	35.7
13:30	33.1	33.0	35.2	33.7	32.5	37.4	36.5	36.8
14:00	33.3	33.1	35.8	33.9	32.6	38.3	37.6	37.9
14:30	33.3	33.1	35.6	33.6	32.7	38.4	38.5	38.6
15:00	33.5	33.3	35.4	33.9	32.9	38.8	38.8	39.0
15:30	33.7	33.4	35.7	34.0	33.0	39.4	39.4	39.6
16:00	33.7	33.4	35.9	34.0	33.1	39.5	39.8	40.0
16:30	33.5	33.4	35.8	33.9	33.1	39.4	40.0	40.1
17:00	33.4	33.4	35.5	33.8	33.1	39.3	40.0	40.0
17:30	33.3	33.4	35.0	33.6	33.0	38.7	39.8	39.6
18:00	33.2	33.2	34.4	33.3	32.9	37.9	39.2	38.9
18:30	33.0	33.1	33.6	33.1	32.8	37.1	38.4	38.0
19:00	32.8	32.8	32.7	32.8	32.8	36.3	37.5	36.9
19:30	32.7	32.8	32.0	32.7	32.7	35.5	36.5	35.9
20:00	32.7	32.8	31.6	32.7	32.7	34.7	35.7	35.2
20:30	32.6	32.8	31.3	32.7	32.7	34.1	35.0	34.4
21:00	32.6	32.8	31.0	32.6	32.7	33.5	34.1	33.6
21:30	32.5	32.7	30.7	32.6	32.6	32.9	33.5	33.0
22:00	32.5	32.6	30.5	32.5	32.5	32.3	32.9	32.4

## ตารางที่ ค.6 (ต่อ)

เวลา	ผนังน้ำ			น้ำ		ผนังก่ออิฐฉาบปูน		
	ผิวนอก	ผิวใน	อากาศ	น้ำออก	น้ำเข้า	ผิวนอก	ผิวใน	อากาศ
22:30	32.3	32.5	30.3	32.4	32.5	31.7	32.3	31.8
23:00	32.3	32.4	30.2	32.3	32.3	31.2	31.8	31.3
23:30	32.1	32.3	30.0	32.2	32.2	30.7	31.3	30.8
0:00	31.9	32.1	29.9	32.0	32.0	30.3	30.8	30.4
0:30	31.8	32.0	29.8	31.9	31.9	29.9	30.4	30.0
1:00	31.4	31.6	29.4	30.3	30.9	29.6	29.9	29.6
1:30	30.7	31.0	29.1	29.6	31.6	29.3	29.6	29.2
2:00	30.4	30.6	28.7	29.2	31.3	29.0	29.3	28.9
2:30	30.2	30.4	28.5	29.0	31.3	28.6	29.0	28.6
3:00	30.1	30.2	28.3	28.8	31.1	28.3	28.6	28.2
3:30	29.7	29.9	28.0	28.3	30.7	27.9	28.3	27.9
4:00	29.4	29.6	27.7	28.1	30.5	27.5	27.9	27.6
4:30	29.2	29.4	27.5	27.9	30.5	27.3	27.7	27.3
5:00	29.2	29.3	27.3	27.9	30.5	27.1	27.4	27.1
5:30	29.1	29.2	27.2	28.0	30.5	26.9	27.1	26.8
6:00	29.2	29.3	27.1	28.2	30.7	26.7	26.9	26.5
6:30	29.2	29.3	27.1	28.0	30.6	26.5	26.7	26.4
7:00	29.0	29.2	27.1	27.6	30.2	26.3	26.5	26.2
7:30	29.1	29.2	27.2	28.0	30.5	26.3	26.4	26.2
8:00	29.3	29.4	27.6	28.4	31.0	26.6	26.5	26.3
8:30	30.1	30.2	28.5	29.3	31.8	27.0	26.8	26.7
9:00	31.3	31.2	29.7	30.4	32.9	27.7	27.2	27.2
9:30	32.4	32.3	31.2	31.4	34.0	28.6	27.9	28.0
10:00	31.3	31.3	31.6	31.4	31.0	29.4	28.7	28.8

## ตารางที่ ค.7

พลังงานแสงอาทิตย์ วันที่ 18 มีนาคม 2551 หน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตร

เวลา	พลังงานแสงอาทิตย์	เวลา	พลังงานแสงอาทิตย์
10:30	686.8	22:30	-0.5
11:00	737.0	23:00	-0.4
11:30	811.2	23:30	-0.5
12:00	862.4	0:00	-0.3
12:30	891.4	0:30	-0.4
13:00	874.7	1:00	-0.4
13:30	853.6	1:30	-0.4
14:00	831.1	2:00	-0.5
14:30	784.3	2:30	-0.1
15:00	689.3	3:00	-0.4
15:30	531.1	3:30	0.2
16:00	502.1	4:00	0.1
16:30	436.2	4:30	0.0
17:00	332.6	5:00	-0.1
17:30	215.9	5:30	0.0
18:00	99.1	6:00	0.3
18:30	20.0	6:30	0.4
19:00	0.1	7:00	12.5
19:30	-0.7	7:30	35.2
20:00	-0.6	8:00	55.2
20:30	-0.7	8:30	72.7
21:00	-0.7	9:00	94.2
21:30	-0.7	9:30	124.4
22:00	-1.1	10:00	204.9

## ตารางที่ ค.8

พลังงานแสงอาทิตย์ วันที่ 19 มีนาคม 2551 หน่วยเป็น วัตต์ต่อตารางเมตร

เวลา	พลังงานแสงอาทิตย์	เวลา	พลังงานแสงอาทิตย์
10:30	547.8	22:30	-0.3
11:00	654.3	23:00	-0.4
11:30	568.4	23:30	-0.4
12:00	778.0	0:00	-0.5
12:30	820.0	0:30	0.1
13:00	710.0	1:00	-0.2
13:30	786.3	1:30	0.0
14:00	767.0	2:00	0.1
14:30	515.7	2:30	-0.2
15:00	633.2	3:00	0.3
15:30	658.5	3:30	-0.1
16:00	559.9	4:00	-0.2
16:30	463.0	4:30	-0.2
17:00	337.0	5:00	-0.3
17:30	228.7	5:30	-0.3
18:00	123.7	6:00	-0.4
18:30	26.9	6:30	0.6
19:00	0.2	7:00	16.6
19:30	-0.7	7:30	48.2
20:00	-0.7	8:00	86.7
20:30	-0.6	8:30	119.0
21:00	-0.6	9:00	134.9
21:30	-0.6	9:30	192.9
22:00	-0.6	10:00	204.9

## ตารางที่ ค.9

ค่าอุณหภูมิอากาศ และความเร็วลม หน่วยเป็นองศาเซลเซียส และเมตรต่อวินาทีตามลำดับ  
วันที่ 11 มีนาคม 2551

เวลา	ความเร็วลม( m/s)	อุณหภูมิ อากาศ	เวลา	ความเร็วลม( m/s)	อุณหภูมิ อากาศ
10:30	0.7	33.3	22:30	0.6	29.7
11:00	0.7	34.3	23:00	0.5	29.8
11:30	1.0	34.8	23:30	0.4	29.7
12:00	0.6	35.9	0:00	0.3	29.4
12:30	0.6	36.1	0:30	0.5	29.1
13:00	0.6	36.5	1:00	0.7	29.0
13:30	0.4	37.0	1:30	0.9	29.2
14:00	0.5	36.7	2:00	0.5	29.2
14:30	0.3	36.8	2:30	0.5	29.2
15:00	0.5	37.5	3:00	0.8	29.3
15:30	0.7	36.8	3:30	1.0	29.2
16:00	0.6	36.7	4:00	0.4	29.2
16:30	0.5	35.8	4:30	0.6	29.1
17:00	1.1	33.8	5:00	0.6	28.9
17:30	0.9	32.2	5:30	0.6	28.7
18:00	1.3	31.4	6:00	0.5	28.6
18:30	0.8	31.1	6:30	0.5	28.5
19:00	0.8	30.8	7:00	0.5	28.6
19:30	0.5	30.8	7:30	0.5	29.1
20:00	0.6	30.6	8:00	0.6	29.7
20:30	0.6	30.5	8:30	1.0	30.5
21:00	0.9	30.4	9:00	1.0	31.2
21:30	0.7	30.2	9:30	1.2	31.1
22:00	0.6	30.0	10:00	1.9	31.5

## ตารางที่ ค.10

ค่าอุณหภูมิอากาศ และความเร็วลม หน่วยเป็นองศาเซลเซียส และเมตรต่อวินาทีตามลำดับ  
วันที่ 17 มีนาคม 2551

เวลา	ความเร็วลม( m/s)	อุณหภูมิ อากาศ	เวลา	ความเร็วลม( m/s)	อุณหภูมิ อากาศ
10:30	0.3	34.0	22:30	1.5	29.6
11:00	1.3	34.8	23:00	1.4	29.6
11:30	1.1	35.2	23:30	1.5	29.4
12:00	1.3	36.0	0:00	1.8	29.4
12:30	1.7	35.7	0:30	1.4	29.2
13:00	0.6	36.9	1:00	0.7	29.1
13:30	1.0	37.0	1:30	0.7	29.1
14:00	0.7	37.3	2:00	0.9	29.0
14:30	1.3	37.4	2:30	0.7	28.8
15:00	1.2	37.2	3:00	0.6	28.7
15:30	0.7	36.9	3:30	0.6	28.5
16:00	1.5	35.9	4:00	1.0	28.4
16:30	1.6	35.4	4:30	0.5	28.1
17:00	1.4	35.4	5:00	0.6	27.9
17:30	1.3	35.1	5:30	0.4	27.7
18:00	1.3	34.1	6:00	0.5	27.6
18:30	2.4	32.8	6:30	0.6	27.4
19:00	1.3	31.8	7:00	0.8	27.5
19:30	1.6	31.2	7:30	0.5	28.2
20:00	1.5	30.7	8:00	0.9	29.2
20:30	1.7	30.4	8:30	1.1	29.8
21:00	1.9	30.2	9:00	1.1	30.4
21:30	1.6	29.9	9:30	1.7	31.4
22:00	1.4	29.7	10:00	0.8	33.1

## ตารางที่ ค.11

ค่าอุณหภูมิอากาศ และความเร็วลม หน่วยเป็นองศาเซลเซียส และเมตรต่อวินาทีตามลำดับ  
วันที่ 18 มีนาคม 2551

เวลา	ความเร็วลม( m/ s)	อุณหภูมิ อากาศ	เวลา	ความเร็วลม( m/ s)	อุณหภูมิ อากาศ
10:30	4.7	33.1	22:30	2.0	29.9
11:00	1.3	34.1	23:00	1.4	29.7
11:30	1.7	34.3	23:30	1.7	29.5
12:00	1.5	35.2	0:00	1.4	29.4
12:30	1.8	35.5	0:30	1.3	29.4
13:00	1.4	35.8	1:00	1.0	29.2
13:30	1.0	36.5	1:30	0.7	28.9
14:00	1.0	36.6	2:00	1.0	28.8
14:30	0.9	36.5	2:30	1.0	28.8
15:00	1.3	36.4	3:00	0.8	28.6
15:30	1.6	35.8	3:30	0.6	28.1
16:00	1.7	35.7	4:00	0.7	27.8
16:30	1.3	35.7	4:30	0.9	27.5
17:00	1.8	35.4	5:00	0.6	27.3
17:30	1.0	35.2	5:30	0.8	27.0
18:00	1.2	34.2	6:00	0.9	26.9
18:30	1.0	33.2	6:30	0.8	26.8
19:00	1.2	32.4	7:00	0.5	27.0
19:30	1.3	31.7	7:30	0.9	27.8
20:00	1.2	31.1	8:00	0.7	29.0
20:30	1.7	31.1	8:30	1.2	30.0
21:00	2.0	30.9	9:00	0.8	31.2
21:30	1.6	30.6	9:30	1.1	31.4
22:00	1.8	30.3	10:00	1.2	31.8

## ตารางที่ ค.12

ค่าอุณหภูมิอากาศ และความเร็วลม หน่วยเป็นองศาเซลเซียส และเมตรต่อวินาทีตามลำดับ  
วันที่ 19 มีนาคม 2551

เวลา	ความเร็วลม( m/s)	อุณหภูมิ อากาศ	เวลา	ความเร็วลม( m/s)	อุณหภูมิ อากาศ
10:30	0.3	33.3	22:30	1.2	30.1
11:00	1.3	33.6	23:00	1.5	30.0
11:30	1.0	34.1	23:30	1.5	29.9
12:00	1.4	34.9	0:00	1.5	29.8
12:30	1.2	35.3	0:30	1.1	29.7
13:00	0.7	35.8	1:00	0.9	29.5
13:30	1.5	36.2	1:30	0.4	29.2
14:00	1.0	36.2	2:00	0.4	28.9
14:30	0.9	36.0	2:30	0.5	28.7
15:00	1.3	36.3	3:00	0.8	28.4
15:30	1.7	36.2	3:30	0.7	28.0
16:00	1.9	36.2	4:00	0.7	27.9
16:30	1.0	36.3	4:30	0.6	27.7
17:00	1.4	35.8	5:00	0.8	27.6
17:30	1.7	35.7	5:30	0.7	27.6
18:00	0.7	34.8	6:00	0.7	27.5
18:30	0.8	33.9	6:30	0.5	27.4
19:00	1.3	33.2	7:00	0.7	27.5
19:30	1.4	32.5	7:30	0.8	28.0
20:00	1.3	31.9	8:00	1.0	28.8
20:30	0.9	31.5	8:30	0.9	29.8
21:00	0.8	31.1	9:00	0.7	30.5
21:30	0.7	30.6	9:30	1.1	30.6
22:00	1.2	30.4	10:00		